

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Центральный экономико-математический Институт  
Российской академии наук**




**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по пожарной безопасности для работников охраны**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения**  
**науки Центрального экономико-математического**  
**Института Российской академии наук**

**г. Москва - 2021 г.**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор Федерального государственного  
бюджетного учреждения науки  
Центрального экономико-математического Института  
Российской академии наук**

**член-корреспондент**  **А.Р. Бахтизин**

«\_\_\_» апреля 2021 г.



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по пожарной безопасности для работников охраны**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения**  
**науки Центрального экономико-математического**  
**Института Российской академии наук**

**г. Москва - 2021 г.**



**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по пожарной безопасности для дежурных охранников**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения науки**  
**Центрального экономико-математического Института**  
**Российской академии наук**

**1. Общие положения.**

**1.1.** Настоящая инструкция предназначена для работников службы охраны с целью её изучения и использования при возникновении возгорания и пожара в здании Института.

**1.2.** Устанавливает требования к работникам службы охраны по обеспечению пожарной безопасности здания Института.

**1.3.** Инструкция распространяется на охранников зданий и помещений, устанавливает требования относительно обеспечения пожарной безопасности объекта, который охраняется, и является обязательной для изучения и выполнения охранниками.

**2. Дежурный работник службы охраны (охранник) обязан :**

**2.1.** В своей деятельности руководствоваться положениями «Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в Институте», «Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и помещениях» и другими нормативными документами по пожарной безопасности;

**2.2.** При заступлении на дежурство произвести проверку состояния помещений Института;

**2.3.** Постоянно находиться на посту, кроме случаев связанных с решением вопросов обеспечения безопасности Института;

**2.4.** Сообщить главному энергетiku Института об отключении электроустановок, приборов и другого оборудования в случае обнаружения неполадок, которые могут привести к возгоранию или пожару;

**2.5.** Знать правила пожарной безопасности, приёмы использования имеющихся в Институте первичных средств пожаротушения и порядок действия при пожаре.

В течение дежурства охранник должен постоянно осуществлять контроль за противопожарным и режимным состоянием помещений и территории. Обнаруженные недостатки и те, о которых известили работники, должны немедленно (по возможности) устраняться путем сообщения об этом Заместителю директора по общим вопросам, Помощнику директора по ГОЧС, ПБ и охране труда Института, дежурным электрикам.

**3. Обязанности дежурного охранника относительно контроля за соблюдением противопожарного режима, осмотра помещений и территории Института.**

**3.1. Заступая на дежурство, охранники обязаны:**

- убедиться в наличии всех ключей, пеналов, документации охранников;



- проверить работоспособность автоматической пожарной и охранной сигнализации, о чем сделать запись в специальном журнале;
- проверить противопожарный режим помещения охранников;
- ознакомиться с рапортом охранников, которые сменяются, и наметить мероприятия по устранению выявленных в вечернее и ночное время противопожарных и других нарушений и недостатков.

**3.2.** На протяжении дежурства охранник должен постоянно осуществлять контроль за противопожарным и режимным состоянием помещений и территории.

**3.3.** Выявленные недостатки и те, о которых известили работники службы охраны (охранники) объекта, должны немедленно (по возможности) устраняться путем сообщения об этом специалистам электротехнической, сантехнической, транспортной служб.

**3.4. При проверке противопожарного режима помещений, холлов и коридоров охранник должен:**

- убедиться в наличии первичных средств пожаротушения - огнетушителей, пожарных гидрантов (щитов);
- проверить целостность пломб на ящиках внутренних пожарных кранов;
- знать и уметь проверить работу приемно-контрольных приборов;
- осмотреть состояние путей эвакуации, запасных выходов, извещателей автоматической пожарной сигнализации, оповещателей о пожаре и кнопок извещения о пожаре с ручным запуском и включения насосов-повысителей;

**3.5. При проверке противопожарного режима территории охранник обязан;**

- осмотреть состояние пожарных щитов, пожарных водохранилищ (ПВ), пожарных гидрантов (ПГ), подъездов к ним и наличие указателей ПГ и ПВ;
- убедиться, свободен ли въезд в ворота на территорию Института;
- в вечернее и ночное время проверить состояние освещения территории.

**3.6.** Проверки должны осуществляться одним охранником с интервалом не реже 4 часов;

**3.7.** Нарушения и недостатки, которые не удалось устранить при проверке, отражаются в рапорте при приеме-сдаче дежурства.

**3.8. В случае срабатывания системы автоматической пожарной сигнализации необходимо:**

- прибыть на место, откуда поступил сигнал тревоги и оценить обстановку.
- в случае возгорания (пожара) необходимо немедленно сообщить об этом в Службу спасения МЧС по тел. «101, 112» и прибыть на место, откуда поступил сигнал тревоги.

Охранники должны уметь пользоваться всеми первичными средствами пожаротушения, которые есть в Институте.

В помещении охранников должен быть список должностных лиц, которых следует вызывать в ночное время (выходные и праздничные дни) в случае возникновения пожара. В списке отмечаются адреса, служебные и домашние телефоны должностных лиц.

При вынужденной эвакуации людей и материальных ценностей во время возникновения пожара или аварии охранники должны снять (демонтировать)



турникет, направить людей к запасным выходам, при необходимости помогать в проведении эвакуации материальных ценностей. В отдельных случаях, когда эвакуация материалов нуждается в специальных условиях, охранники должны действовать согласно требованиям другой специальной инструкции.

**3.9.** В том случае, если сигнал поступил из помещения, к которому доступ охранников запрещен, необходимо действовать согласно требованиям пункта 4 данной инструкции.

#### **4. Порядок действий в случае возникновения пожара**

##### **4.1. В случае возникновения пожара охранники обязаны:**

- известить по телефону **101, 112** Государственную пожарную охрану.
- доложить о случившемся руководству Института и соответствующим должностным лицам Института согласно Схемы оповещения руководства при чрезвычайных ситуациях;
- принять меры по тушению пожара с использованием первичных средств пожаротушения;
- дать указание дежурному электрику необходимости отключения токоприемников и вентиляции;
- обеспечить открывание основных, запасных и эвакуационных выходов.
- организовать спасение людей (эвакуацию), вывести за пределы опасной зоны всех работников, не связанных с ликвидацией пожара;
- обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, которые принимают участие в тушении пожара;
- организовать взаимодействие с аварийными службами Института;

**4.2.** Один охранник должен встречать прибывающие подразделения пожарной охраны и кратчайшим путем направлять их на место пожара.

**4.3.** До прибытия руководства Института охранник не должен оставлять место пожара и, по возможности, оказывать консультативную помощь руководителю тушения пожара относительно местонахождения того или иного оборудования, запасных выходов, выходов на чердак и т. п.

#### **5. Заключительные положения.**

**5.1.** Данная Инструкция разработана на основе Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 18.11.1994г. ( в редакции от 22.12.2020 - действует с 02.01.2021), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 20.09.2019 № 1216 "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации", других нормативно-правовых документах по пожарной безопасности.

**5.2.** Инструкция является дополнением «Положения об организации работы по обеспечению противопожарной безопасности в ЦЭМИ РАН», приказов «О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в

подразделениях ЦЭМИ РАН» и «О мерах по усилению пожарной безопасности в ЦЭМИ РАН».

**5.4.** Настоящая Инструкция соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным правовым документам, вступает в силу со дня его утверждения и введения в действие приказом директора Института.

**5.5.** Основные требования данной Инструкций должны быть доведены руководителями до работников охраны Института, обеспечивающих конкретные параметры функционирования конкретных участков и подсистем объекта, в виде соответствующих записей или прилагаемых регламентов и инструкций.

**5.6.** При принятии государственными органами новых нормативных правовых актов, направленных на совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС, защиты персонала, материальных ценностей, территории и окружающей среды объектов Института, настоящая Инструкция будет уточняется и корректироваться в течение двух месяцев со дня их опубликования и вступления в силу.

**Помощник Директора по вопросам ГОЧС и ПБ  
Института**



**Р.Г. Романов.**